



SOCIETATEA COMERCIALĂ EDILUL C.G.A. - S.A  
Persoană juridică română  
Sediul social: str. Traian, nr.41, Câmpulung Muscel  
C.U.I. 11339178, Nr.Reg.Com. J03/709/1998  
Capital social subscris și vărsat 912.925,3 RON  
Tel. 0248510285, 0248511688; Fax 0248510030



## COMUNICAT DE PRESĂ

Vă transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Stația de Tratare Calea Pietroasă și din două puncte ale rețelei de distribuție (mal stâng-mal drept):

1. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Plecarea Stația de Tratare Calea Pietroasă

Data executării: 08.03.2022

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 și ISO 19458/2007 (E)

Observații: **apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calității apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare**

**pH:** (valoare admisă: 6,5-9,5 unități de pH), valoare obținută: 7,5

**Turbiditate:** (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obținută: 0,55 FNU

**Amoniu (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>):** (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: < 0,03mg/l

**Azotați (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>):** (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obținută: 1,10 mg/l

**Azotiți (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>):** (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: <0,01mg/l

**Clor rezidual(Cl<sub>2</sub>) liber** (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obținută: 0,50 mg/l

**Duritate totală** (valoare admisă: >5 grade germane), valoare obținută: 1,75

**Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.**

2. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: str.I.C.Brătianu – Școala Generala Theodor Aman(mal stâng)

Data executării: 08.03.2022

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 și ISO 19458/2007 (E)

Observații: **apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calității apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare**

**pH:** (valoare admisă: 6,5-9,5 unități de pH), valoare obținută: 7,5

**Turbiditate:** (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obținută: 0,84 FNU

**Amoniu (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>):** (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: < 0,03mg/l

### **SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal**

*Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționată ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sau strict interzise și atrag răspunderea juridică.*

