

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG**

**HOTĂRÂREA NR.13
DIN 15 02 2016**

privind *Studiul de Fezabilitate: "Extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului"* și indicatorii tehnico – economici ai investiției

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință de îndată în data de 15 02 2016;

Luând în discuție raportul viceprimarului înregistrat sub nr. 4544/12 02 2016 și expunerea de motive prin care se propune spre aprobare *Studiul de Fezabilitate: "Extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului"* și indicatorii tehnico – economici ai investiției;

În conformitate cu dispozițiile art.36 alin.(2) lit. „b” alin.(4) lit.”d”, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă *Studiul de Fezabilitate: "Extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului"* și indicatorii tehnico – economici ai investiției, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul Investitii-Achizitii.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Argeș și Primarului Municipiului Câmpulung.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iustinian STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ

**S E C R E T A R,
Nicolae GHINEA**

DN/NB/1EX.

Indicatori tehnico – economici la *Studiul de Fezabilitate: "Extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului:*

1. Valoarea totală a investiției (INV) 2598,668 mii lei inclusiv TVA din care construcții - montaj (C+M) 2414,940 mii lei,

2. Durata de realizare a investiției, (INV/ C+M) 24 luni, eșalonată astfel:

anul I: 1598,668 mii lei inclusiv TVA

anul II: 1000 mii lei inclusiv TVA

3. Capacități

Canalizare ape uzate menajere dimensionata pentru $Q_{u \text{ orar max}} = 8,34 \text{ l/sec.}$, lungime rețea ape uzate menajere 4060 m tuburi PVC – KG SN 4, din care 2149 m Dn 250, respectiv 1911 m Dn 200
camine vizitare 83 buc.

conducta refulare PEHD De 90mm, L = 265 ml

statie de pompare ape uzate menajere $Q_{\text{max}} = 30 \text{ mc / h}$, H = 18 mca 1buc

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iustinian STĂNESCU