

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG**

**HOTĂRÂREA NR.110
DIN 28 09 2017**

privind noii indicatori tehnico-economici rezultați în urma încheierii contractului de execuție lucrări aferent investiției "*Extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului*", în conformitate cu prevederile HG 907/2016

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 28 09 2017:

Luând în discuție raportul Compartimentului Investiții-Achiziții înregistrat sub nr.28829/27 09 2017 și expunerea de motive a primarului, prin care se propune spre aprobare noii indicatori tehnico-economici rezultați în urma încheierii contractului de execuție lucrări aferent investiției "*Extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului*", în conformitate cu prevederile HG 907/2016;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 a consiliului local;

În temeiul art. 45 (alin.1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă noii indicatori tehnico – economici rezultați în urma încheierii contractului de execuție lucrări aferent investiției "*Extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului*", în conformitate cu prevederile HG 907/2016 astfel :

1. Valoarea totală a investiției (INV) 1518,794 mii lei inclusiv TVA din care construcții - montaj (C+M) 1372,367 mii lei,

2. Durata de realizare a investiției, (INV/ C+M) 24 luni, eșalonată astfel:
anul I: 820,991mii lei inclusiv TVA
anul II: 622,284 mii lei inclusiv TVA

3. Capacități

Canalizare ape uzate menajere dimensionata pentru $Q_{u\text{ orar max}} = 8,34$ l/sec., lungime rețea ape uzate menajere 4060 m tuburi PVC – KG SN 4, din care 2149 m Dn 250, respectiv 1911 m Dn 200
camine vizitare 83 buc.

conducta refulare PEHD De 90mm, L = 265 ml

statie de pompare ape uzate menajere $Q_{\max} = 30 \text{ mc / h}$, H = 18 mca 1buc

ART.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Direcția Economică și Fiscală și Compartimentul Investiții-Achiziții.

ART.3. Prezenta hotarare va fi afisata si publicata pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Argeș și Primarului Municipiului Câmpulung.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe SÎRBU

CONTRASEMNEAZĂ

S E C R E T A R,

Nicolae GHINEA